

序号	检测位置	甲醛 (mg/m <sup>3</sup> )	苯 (mg/m <sup>3</sup> )	TVOC (mg/m <sup>3</sup> )	氨 (mg/m <sup>3</sup> )	氡 (Bq/m <sup>3</sup> )
19	六层 D-E-1/7-8 房间	0.054	0.025	0.32	0.11	88.4
20	六层 D-E-8-1/8 房间	0.053	0.022	0.23	0.08	77.6
21	一层 A-C-1/3-4 房间	0.048	0.015	0.26	0.09	89.1
22	一层 A-C-4-1/4 房间	0.044	0.024	0.19	0.07	78.9
23	一层 D-E-1/3-4 房间	0.035	0.017	0.21	0.09	99.6
24	二层 A-C-5-1/5 房间	0.045	0.023	0.22	0.10	92.7
25	二层 D-E-6-1/6 房间	0.034	0.024	0.19	0.09	101.8
26	二层 D-E-1/6-7 房间	0.049	0.022	0.26	0.08	88.7
27	三层 A-C-6-1/6 房间	0.053	0.017	0.16	0.07	77.0
28	三层 D-E-5-1/5 房间	0.049	0.024	0.22	0.06	97.6
29	17# 三层 D-E-6-1/6 房间	0.036	0.024	0.19	0.08	106.7
30	四层 A-C-1/6-7 房间	0.046	0.022	0.22	0.08	93.9
31	四层 D-E-1/6-7 房间	0.043	0.025	0.22	0.09	89.6
32	四层 D-E-7-1/7 房间	0.048	0.019	0.18	0.07	113.1
33	五层 A-C-5-1/5 房间	0.046	0.025	0.24	0.11	71.0
34	五层 A-C-6-1/6 房间	0.041	0.023	0.25	0.08	89.8
35	五层 D-E-6-1/6 房间	0.031	0.018	0.24	0.09	78.3
36	五层 D-E-1/6-7 房间	0.048	0.022	0.23	0.06	68.0
37	六层 A-C-5-1/5 房间	0.049	0.024	0.16	0.08	86.3